

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. i 156/23.) i članka 69. Statuta Srednje škole Mate Balote, a u svezi sa člankom 21. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj 92/10. i 114/22.) i člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („Narodne Novine“ broj 116/11.) Školski odbor Srednje škole Mate Balote na 16. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2025. godine donio je

P R A V I L N I K O Z A Š T I T I O D P O Ž A R A

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se minimalni sadržaj općeg akta iz područja zaštite od požara u prostorima Srednje škole Mate Balote (u daljnjem tekstu: Škola), čije su građevine i prostori razvrstani u četvrtu kategoriju ugroženosti od požara sukladno Rješenju Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Istarske, broj: 511-08-09/2-UP/I-12/69-1996. T.J. od dana 07. studenog 1996. godine.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

- temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara,
- ustrojstvo i način rada službe zaštite od požara uključujući vatrogasne postrojbe i vatrogasno dežurstvo,
- broj, naziv radnog mjesta i stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara,
- obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara,
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara,
- način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,
- način upoznavanja djelatnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba, te vođenja evidencije o tome,
- način osposobljavanja djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
- način osposobljavanja djelatnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara sa opisom zaduženja,
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa (ako postoji) te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,
- službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika,
- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbuñivanja o opasnostima od požara,
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose,

- postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara,
- druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama.

II. Temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara

Članak 3.

Radni procesi u Školi moraju se obavljati na načine kojima se neće izazvati požar.

U cilju zaštite od požara unutar građevine, te na vanjskim prostorima koji su u vlasništvu ili korištenju Škole, moraju se poduzimati organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje kojima se otklanjaju opasnosti od nastanka požara, rano otkriva i obavještava o požaru, sprječava njegovo širenje, osigurava učinkovito gašenje, te spašavanje ljudi ugroženih požarom, sprječavaju ili smanjuju štetne posljedice požara, utvrđuju uzroci nastanka požara, te otklanjaju njegove posljedice.

Članak 4.

Dužnost je svih djelatnika kao i drugih zatečenih osoba na građevini, odnosno vanjskom prostoru koji su u vlasništvu ili korištenju, provoditi mjere zaštite od požara utvrđene odredbama Zakona o zaštiti od požara, drugih propisa donesenih na temelju Zakona, Plana i procjene ugroženosti od požara, Odluka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i drugim općim aktima iz područja zaštite od požara.

III. Ustrojstvo i način rada službe zaštite od požara uključujući vatrogasne postrojbe i vatrogasno dežurstvo

Članak 5.

Škola sukladno IV. kategoriji ugroženosti od požara nije u obvezi ustrojiti službu zaštite od požara, niti vlastite vatrogasne postrojbe.

Članak 6.

Poslovi zaštite od požara odnose se na:

- kontrolu primjene propisa iz područja zaštite od požara pri izgradnji novih ili rekonstrukciji postojećih građevina i tehnoloških procesa, te pri nabavci opreme i sredstava za rad,
- kontrolu provedbe internih akata te uputa za siguran rad u području zaštite od požara,
- kontrolu kretanja, zadržavanja i rada pojedinaca i vanjskih izvođača radova, te izdavanje potrebnih dozvola za kretanje i rad s otvorenim plamenom u ugroženim prostorima,
- kontrolu osposobljenosti i uvježbanosti djelatnika u rukovanju opremom i sredstvima za gašenje požara,
- kontrolu obavljenih rekonstrukcija ili adaptacija na građevini glede provođenja mjera zaštite od požara,
- suradnju kod nabave potrebne opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara,
- kontrolu provedbe mjera zaštite od požara s obzirom na specifičnosti tehnologije i djelatnosti u školi,
- praćenje primjene propisa i normi iz područja zaštite od požara, te sudjelovanje u izradi novih ili predlaganju promjena postojećih,
- organiziranje servisiranja i ispitivanja uređaja i sredstava za gašenje požara.

IV. Broj, naziv radnog mjesta i stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara

Članak 7.

Škola je sukladno IV. kategoriji ugroženosti od požara u obvezi imati djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara.

Odluku o imenovanju osobe zadužene za poslove zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara donosi ravnatelj Škole.

Djelatnik zadužen za obavljanje poslova i unaprjeđenje stanja zaštite od požara mora imati najmanje zvanje vatrogasca ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, te položen stručni ispit.

Članak 8.

Obavljanje drugih poslova zaduženog djelatnika ne smije biti na štetu obavljanja poslova na unaprjeđenju stanja zaštite od požara na građevini i vanjskom prostoru Škole.

V. Obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara

Članak 9.

Obaveze ravnatelja Škole:

- osigurati financijska sredstva za provedbu mjera zaštite od požara,
- osigurati provedbu propisanih, naređenih, odnosno pravilima struke priznatih mjera zaštite od požara,
- poduzimati stalne mjere za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara, kao i mjere za unaprjeđenje stanja zaštite od požara, uzimajući u obzir stupanj ugroženosti od požara,
- osigurati alat, sredstva, uređaje i opremu za gašenje i sprječavanje širenja požara u dostatnim količinama i vrsti, kako je to utvrđeno posebnim propisima ili procjenama i planovima zaštite od požara.

Članak 10.

Ravnatelj Škole odgovoran je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga mogu nastati.

Članak 11.

U provedbi mjera zaštite od požara dužnosti svakog djelatnika posebno su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i radnom prostoru,
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu,
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu,
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost uređaja, instalacija i drugih sredstava, u bližoj i široj radnoj okolini i svaki kvar ili neispravnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti ravnatelju,

- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- pri obavljanju posla i rukovanju s opasnim tvarima (zapaljive, korozivne otrovne i sl.) spriječiti njihovo prolijevanje, curenje, prosipanje i istjecanje po radnim površinama,
- brinuti se da pristup njegovu radnom mjestu bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonile posljedice,
- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije, ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozije,
- aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i njihovim dijelovima u prostorima škole,
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima ovješnim i nalijepljenim za njihovu upotrebu.

VI. Obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara

Članak 12.

Obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara su:

- skrbiti o dokumentaciji i evidencijama u području zaštite od požara,
- pratiti primjenu propisa i normi iz područja zaštite od požara, te sudjelovati u izmjenama postojećih ili izradi novih akata Škole,
- voditi evidencije o opremi i sredstvima za zaštitu od požara, te upisnike o provedenim ispitivanjima ispravnosti opreme i sredstava za zaštitu od požara,
- skrbiti o redovitim pregledima vatrogasnih aparata, te drugih sredstava i uređaja za gašenje požara,
- skrbiti o redovitom servisiranju i ispitivanju vatrogasnih aparata, te drugih sredstava i uređaja za gašenje požara,
- nadzirati provedbu akata iz zaštite od požara unutar Škole,
- nadzirati provođenje mjera zaštite od požara na radnim mjestima, te provedbu drugih mjera zaštite od požara vezanih uz posebnosti radnog procesa unutar Škole,
- izdavati suglasnosti izvođačima za obavljanje radova s otvorenim plamenom ili zapaljivim opasnim tvarima,
- izvješćivati ravnatelja o rezultatima provedenih nadzora o stanju provedenih mjera zaštite od požara u građevini i vanjskom prostoru koji su u korištenju Škole,
- savjetovati ravnatelja Škole glede financijskih ulaganja u provedbu potrebnih mjera zaštite od požara propisanih zakonom, podzakonskim aktima i prihvaćenim pravilima tehničke prakse, a radi povećanja sigurnosti imovine Škole.

VII. Način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole

Članak 13.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i drugim napucima, osoba zadužena za zaštitu od požara ima pravo:

- udaljiti iz građevina, te vanjskog prostora koji su u korištenju Škole, svaku osobu koja se ne pridržava potrebnih, propisanih, odnosno naređenih mjera zaštite od požara, ili svojim postupcima neposredno ugrožava sigurnost imovine i drugih osoba,

- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se potencira nastanak požara, odnosno neposredno ugrožava sigurnost imovine, te život i zdravlje prisutnog ljudstva,
- izvijestiti ravnatelja Škole o slučajevima neizvršavanja obveza u primjeni i provedbi mjera zaštite od požara od strane pojedinih osoba;
- poduzeti aktivnosti za sprječavanje nastanka eventualnih posljedica, ako utvrdi da su na određenom mjestu narušene mjere zaštite od požara.

VIII. Način upoznavanja djelatnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba, te vođenja evidencije o tome

Članak 14.

Svaki djelatnik prije rasporeda na radno mjesto mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju od minimalno 8 školskih sati, od čega je 6 sati teorijski dio, a 2 sata praktični dio, na način i po programu utvrđenom Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanju pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom („Narodne Novine“ broj 61/94.).

Članak 15.

Osposobljavanje djelatnika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje djelatnika i koja ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

Članak 16.

U slučaju izvođenja poslova na građevinama i vanjskom prostoru Škole od strane vanjskih izvođača, izvođači moraju biti upoznati s prisutnim opasnostima i mjerama zaštite koje su dužni primjenjivati u svrhu sprječavanja pojava požara.

Članak 17.

Prije izvođenja požarno rizičnih poslova, kao što su rad s otvorenim plamenom, zavarivanje, brušenje, lemljenje i sl., unutar građevine ili na vanjskom prostoru izvođači radova dužni su pribaviti dozvolu za rad od strane osobe zadužene za poslove zaštite od požara.

IX. Način osposobljavanja djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome

Članak 18.

Svakog djelatnika koji prvi put dolazi na radno mjesto, odgovorna osoba za zaštitu od požara dužna je upoznati s opasnostima glede nastanka požara i eksplozije na tom radnom mjestu i u njegovoj okolini te s poduzimanjem mjera zaštite da ne nastane požar i eksplozija.

Nakon završenog upoznavanja djelatnika, izdaje mu se pisani napatuk o opasnostima i mjerama zaštite od požara i eksplozije kojih se mora držati tijekom rada.

Nakon upoznavanja i predaje pisanih naputaka, djelatnik potpisuje izjavu da je upoznat s opasnostima i mjerama koje mora poduzimati na tom radnom mjestu da ne nastane požar i/ili eksplozija.

X. Način osposobljavanja djelatnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome

Članak 19.

Djelatnike koje se raspoređuje na radna mjesta s povećanim opasnostima za nastanak požara, prije rasporeda na ta radna mjesta ravnatelj Škole dužan je u suradnji s osobom zaduženom za poslove zaštite od požara upoznati s potencijalnim opasnostima za pojavu požara, mjerama zaštite, te postupcima koji se moraju poduzeti u slučaju požara.

Članak 20.

Kod promjena radnog mjesta, pri čemu su okolnosti u pogledu opasnosti za nastanak požara, mjere zaštite, te postupanja u slučaju požara bitno drukčije od onih s kojima je djelatnik već upoznat, ravnatelj Škole u suradnji s osobom zaduženom za poslove zaštite od požara dužan je djelatnika upoznati s tim novim okolnostima.

XI. Službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za gašenje požara sa opisom zaduženja

Članak 21.

Osoba zadužena za zaštitu od požara skrbi o ispravnom stanju instalirane opreme i sredstava za zaštitu od požara (Prilog 1.).

U slučaju uočenih ili prijavljenih nedostataka i propusta na instaliranoj opremi i sredstvima za zaštitu od požara, osoba zadužena za zaštitu od požara dužna je poduzeti mjere za njihovo što hitnije otklanjanje.

Članak 22.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja osoba zadužena za zaštitu od požara prema uputi proizvođača, najmanje jednom u tri mjeseca, te je dužna voditi o tome evidenciju (Prilog 2.). Redovnim pregledom utvrđuje se:

- označenost, uočljivost i dostupnost vatrogasnog aparata,
- opće stanje vatrogasnog aparata,
- kompletnost vatrogasnog aparata,
- stanje plombe zatvarača, odnosno ventila vatrogasnog aparata,
- druge radnje propisane u uputi proizvođača.

Nedostatke uočene redovnim pregledom vlasnik odnosno korisnik je obavezan odmah otkloniti sam, a ukoliko to nije moguće putem servisera.

Članak 23.

Periodičnim servisom provjerava se ispravnost i funkcionalnost vatrogasnog aparata i njegovih dijelova te obavlja zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima odobrenim za uporabu od strane proizvođača vatrogasnog aparata, koji odgovarajućom naljepnicom na aparatu potvrđuju njegovu ispravnost.

Postupak i radnje periodičnog servisa vatrogasnih aparata, kao i unutarnji pregled spremnika vatrogasnog aparata i rokove obavljanja radnji propisuje proizvođač ili njegov ovlaštenu zastupnik. Periodični servis vatrogasnih aparata u uporabi obavlja se najmanje jednom godišnje, a ovisno o uvjetima smještaja i češće, te nakon svakog aktiviranja ili uočenog nedostatka na vatrogasnom aparatu.

Pri stavljanju vatrogasnog aparata, u uporabu nije potrebno izvršiti periodični servis do isteka garancije, odnosno najdulje godinu dana.

Serviser vatrogasnog aparata obavezan je o izvršenom periodičkom servisu voditi evidenciju (Prilog 3.)

Ispitivanja ispravnosti hidrantske mreže te sustava za dojavu zapaljivih plinova i para obavljaju ovlaštene pravne osobe, te izdaju odgovarajuće isprave o obavljenim ispitivanjima.

XII. Službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa (ako postoji) te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju

Članak 24.

O pogonskoj spremnosti sustava za upravljanje i nadzor tehnološkim procesima Škole, a čija neispravnost može biti uzrokom požara, odnosno njegovog nekontroliranog širenja skrbi osoba zadužena za zaštitu od požara.

Članak 25.

Od instalacija i uređaja čija neispravnost može uzrokovati požar unutar građevina i na vanjskom prostoru Škole su: električne instalacije i uređaji, plinske instalacije i uređaji, plinska kotlovnica, zapaljive tekućine te gromobrantska instalacija.

Članak 26.

Funkcionalnost i ispravnost sustava, instalacija i uređaja koji su u funkciji zaštite od požara mora se periodički kontrolirati, neovisno o programu redovitih održavanja i servisiranja.

Sustave, instalacije i uređaje za koje propisima postoji obveza periodičkih ispitivanja, iste se mora ispitivati, te o provedenim ispitivanjima posjedovati odgovarajuću dokumentaciju.

XIII. Službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika

Članak 27.

U slučaju privremenog povećanog požarnog rizika, te za cijelo vrijeme njegovog trajanja, moraju se poduzimati odgovarajuće dodatne, organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara na građevinama i vanjskom prostoru Škole.

Ove mjere podrazumijevaju osiguranje vatrogasnog dežurstva, kao i primjenu odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje.

Vatrogasno dežurstvo smiju obavljati samo osobe osposobljene prema propisima kojima se uređuje područje vatrogastva.

Članak 28.

Službe i osobe koje se unutar Škole zadužuju za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite kod privremenog povećanog požarnog rizika, su:

- osoba zadužena za poslove zaštite od požara,
- ravnatelj Škole,
- zapovjednik ili voditelj smjene vatrogasne postrojbe.

XIV. Kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije

Članak 29.

Neovlaštenim, odnosno neupućenim osobama, nije dopušten ulazak i kretanje po prostorima ugroženim od požara bez posebnog dopuštenja (dozvole).

Prostori ograničenog pristupa označavaju se sigurnosnim znakovljem, te fizičkim ili tehničkim mjerama sprječavanja od slučajnog ili nenamjernog ulaska.

Kretanje neupućenih osoba u prostorima ugroženim od požara/tehnološke eksplozije mora biti pod nadzorom ovlaštenih djelatnika - pratitelja.

Članak 30.

U prostorima ugroženim od požara ne smiju se primjenjivati radni postupci, te koristiti sredstva rada koja nisu odobrena od strane osobe zadužene za poslove zaštite od požara ili ravnatelja Škole, odnosno nisu navedeni dozvolom za kretanje i rad u prostoru ugroženom od požara.

XV. Ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara

Članak 31.

U slučaju privremenog povećanog požarnog rizika, odnosno tijekom cijelog vremena njegovog trajanja, mora se osigurati vatrogasno dežurstvo na građevini i vanjskom prostoru Škole od strane djelatnika nadležne JVP ili pripadnika drugih vatrogasnih postrojbi.

Članak 32.

Svaki nastanak požara na građevini i vanjskom prostoru u korištenju Škole mora se prijaviti policijskoj upravi neposredno ili putem centra 112, kao i sve informacije o požaru.

Ravnatelj Škole dužan je voditi evidenciju o požarima na građevini i vanjskom prostoru.

Članak 33.

O nastanku požara na građevini i/ili vanjskom prostoru Škole hitnim službama Republike Hrvatske (policija, vatrogasci, hitne medicinske službe - na broj „112“) dojavljuje se tehničkim sustavima (fiksna ili mobilna telefonija) ili neposrednom fizičkom dojavom.

Uzbunjivanje zatečenog ljudstva na građevini i vanjskom prostoru Škole, a u svrhu organizacije neposrednog gašenja požara, te evakuacije ljudstva, obavlja se fizičkim putem.

XVI. Mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose

Članak 34.

Osoba zadužena za zaštitu od požara u suradnji s ravnateljem Škole prema potrebi utvrđuje eventualne mjere zabrane i ograničenja u području zaštite od požara, za pojedine prostorije i prostore u vlasništvu Škole.

Članak 35.

Unutar pojedinih prostorija i prostora Škole mogu se utvrditi posebne mjere u pogledu ograničenja i zabrana, a koje se odnose na:

- spriječiti pristup mjestu požara osobama koje ne sudjeluju u akciji gašenja i spašavanja.
Svi sudionici u akciji gašenja i spašavanja podređeni su voditelju akcije.

XVIII. Druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama

Članak 39.

Druge mjere zaštite od požara u Školi propisuju se ovisno o novonastalim potrebama i okolnostima.

XIX. Prijelazne i završne odredbe

Članak 40.

Sastavni dio ovog Pravilnika čine: Prilog 1. Upisnik rasporeda ručnih vatrogasnih aparata za Srednju školu Mate Balote, Prilog 2. Upisnik redovnog pregleda vatrogasnih aparata za Srednju školu Mate Balote i Prilog 3. Upisnik periodičnog servisa vatrogasnih aparata za korisnika - Srednju školu Mate Balote.

Članak 41.


Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara od dana 04. studenog 2011. godine, KLASA: 602-03/11-03-09, URBROJ: 2167-01-01/1-11-03 i Izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti od požara od dana 29. lipnja 2022. godine, KLASA: 602-03/11-03-09, URBROJ: 2167-01-01/1-22-04.

Članak 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

KLASA: 011-02/25-02/07

URBROJ: 2167-2-01/1-25-2



Predsjednica školskog odbora
Sanja Banko Sirotić

Sanja Sirotić

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Škole dana 16. prosinca 2025. godine i stupa na snagu dana 24. prosinca 2025. godine.



Ravnatelj
Valter Baldaš

Valter Baldaš

- držanje i uporabu alata, uređaja i opreme koji pri uporabi mogu iskriti,
- pušenje i korištenje otvorene vatre u bilo kojem obliku,
- držanje oksidirajućih, reaktivnih ili samozapaljivih tvari,
- odlaganje zapaljivih i drugih tvari koje nisu namijenjene tehnološkom procesu,
- pristup vozilima na određene površine u vanjskom okolišu.

XVII. Postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara

Članak 36.

U slučaju nastanka požara potrebno je:

- o požaru obavijestiti ugroženo ljudstvo (dojaviti fizički, telefonom), te vatrogasce,
- organizirati akciju evakuacije i spašavanja osoba iz ugrožene građevine (evakuacija i spašavanje imaju prednost pred gašenjem),
- zatvarati prozore i vrata prema putevima evakuacije,
- do dolaska vatrogasaca organizirati akciju gašenja, ovisno o opsegu požara, ako se time neposredno ne ugrožavaju vlastiti ili tuđi životi,
- početne požare gasiti uporabom ručnih vatrogasnih aparata, odgovarajuće vrste,
- u gašenju po mogućnosti koristiti više aparata istovremeno,
- površinske požare gasiti s prednje strane odozdo, a požare kapajućih tekućina odozgo prema dolje,
- požare na otvorenom gasiti niz vjetar,
- isključiti instalacije struje na građevini,
- osigurati dežurstvo na požarištu do potpunog gašenja požara.

Članak 37.

O nastalom požaru vatrogasnoj postrojbi dojavljuje se putem telefona na broj: „193“ ili na broj: „112“.

Osoba koja dojavljuje o nastalom požaru dužna je dati slijedeće podatke:

- ime i prezime, te broj telefona s kojeg dojavljuje,
- mjesto (lokaciju) požara i mogući pristup za vatrogasna vozila,
- da li je požar unutar građevine ili na otvorenom prostoru,
- što gori u požaru (drvo, plastika, guma, tekućina, plin i sl.),
- ima li u požaru ozlijeđenih osoba.

U slučaju prekida telefonskih linija, dojava požara do vatrogasne postrojbe mora se osigurati na drugi odgovarajući način.


Članak 38.

Organizacijom gašenja i spašavanja u slučaju nastalog požara do dolaska na požarište vatrogasne postrojbe rukovodi osoba zadužena za zaštitu od požara ili druga od nje, odnosno ravnatelj Škole - ovlaštena osoba.

Organizacijom gašenja i spašavanja:

- prvenstveno treba osigurati evakuaciju i spašavanje ljudi iz građevine,
- u što kraćem vremenu aktivirati raspoloživo ljudstvo na gašenju požara,
- zatražiti pomoć vanjskih interventnih službi,
- isključiti dovode energenata na građevinu (struja),
- osigurati prilaze mjestu požara vatrogasnoj postrojbi i vozilima hitne medicinske pomoći,

Slika 1.



Format: 110 × 65 mm, Tisak: žuta i crna

Slika 2.



Format: 110 × 65 mm, Tisak: plava i crna

